



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОКУРАТУРА
Г. ОКТЯБРЬСК

ул. Гая, 60, г.Октябрьск, 445240

23.08.2019 № 07-78-208

Директору ГБОУ СОШ №3

Шатровой Л.Ю.

ул. Центральная, 14, г. Октябрьск,
Самарская область

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о безопасности,
профилактике безнадзорности и
правонарушений обучающихся

Прокуратурой города Октябрьск проведена проверка в ГБОУ СОШ № 3 требований законодательства о безопасности, профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся.

В ходе проверки деятельности ГБОУ СОШ №3 г. Октябрьск выявлены нарушения вышеуказанного законодательства.

Согласно ст. 38 Конституции РФ детство находится под охраной государства.

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка.

Согласно ст. 8 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения исключалась возможность возникновения пожара, обеспечивалось предотвращение или ограничение опасности задымления здания или сооружения при пожаре и воздействия опасных факторов пожара на людей и имущество, обеспечивались защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на здание или сооружение, а также чтобы в случае возникновения пожара соблюдались следующие требования:

1) сохранение устойчивости здания или сооружения, а также прочности несущих строительных конструкций в течение времени, необходимого для эвакуации людей и выполнения других действий, направленных на сокращение ущерба от пожара;

СЕРИЯ ОП № 00581945

2) ограничение образования и распространения опасных факторов пожара в пределах очага пожара;

3) нераспространение пожара на соседние здания и сооружения;

4) эвакуация людей (с учетом особенностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

5) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения;

6) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;

7) возможность проведения мероприятий по спасению людей и сокращению наносимого пожаром ущерба имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

В силу ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти, устанавливающие на период до вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательные требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, размещаются соответствующими федеральными органами исполнительной власти в информационной системе общего пользования в электронной форме с указанием подлежащих обязательному исполнению структурных единиц (разделов, пунктов) этих актов и документов, за исключением случаев предусмотренных статьей 5 данного Федерального закона.

Вместе с тем, в ходе проверки соблюдения вышеуказанных норм законодательства в ГБОУ СОШ № 3 «Центр образования» г.о. Октябрьск по адресу: Самарская область, г.о. Октябрьск, ул. Центральная, 14 установлены следующие нарушения:

1. Для отделки путей эвакуации применены строительные материалы, без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ним (ступени и стены лестничных клеток окрашены масляной краской).

2. На объекте защиты ширина эвакуационных выходов из помещений (здания) менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел. (1 этаж выход № №1,2, 3, 4, спортзал).

3. На объекте защиты высота эвакуационных выходов из помещений (здания) менее 1,9 м при числе эвакуирующихся более 50 чел. (1 этаж выход № №1, 2, 3, 4).

4. На объекте защиты перед наружной дверью (эвакуационным выходом) не оборудована горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (1 этаж выходы № №1, 2, 3, 4, спортзал).

5. На объекте защиты двери эвакуационных выходов открываются не по направлению выхода из здания (1 этаж выходы № № 3, 4 установлены дополнительные двери).

6. На объекте защиты помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел., не имеют двух эвакуационных выходов (столовая).

7. В полу на пути эвакуации из правой лестничной клетки, допускается перепад высот менее 0,45 м.

8. Дверь помещения складского назначения не выполнена противопожарной с нормируемым пределом огнестойкости (склад заведующей хозяйством).

9. По периметру кровли здания школы не установлено защитное ограждение.

В СП ГБОУ СОШ №3 «Центр образования» г.о. Октябрьск (детский сад № 5) по адресу: Самарская область, г.о. Октябрьск, ул. Мичурина, 22 установлены следующие нарушения:

1.Не обеспечено дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

2.Отсутствуют вторые эвакуационные выходы из помещений групповых, размещенных на 2-м этаже здания детского сада.

3. Для отделки путей эвакуации применены строительные материалы, без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ним (ступени и стены лестничных клеток окрашены масляной краской).

4. Ширина эвакуационных выходов (2 этаж: первая средняя группа - выход из групповой в лестничную клетку; первая средняя группа - выход из групповой в музыкальный зал; старшая группа - выход в коридор; выход из коридора; подготовительная группа - выход в коридор; 1 этаж: вторая средняя группа - выход из групповой в лестничную клетку; выход из коридора в лестничную клетку; вторая младшая группа - выход из групповой в коридор; группа раннего развития - из групповой в коридор) менее 0,8 м.

5. На объекте защиты высота эвакуационного выхода из помещения группы раннего возраста менее 1,9 м при числе эвакуирующихся более 10 чел.

6. Шлейф № 7 автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (провод перебит).

Изложенное свидетельствует о ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей со стороны сотрудника образовательного учреждения, ответственного за противопожарную безопасность, что нарушает права и законные интересы несовершеннолетних, в свою очередь является

дисциплинарным проступком и должно повлечь привлечение к дисциплинарной ответственности.

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" в течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

Учитывая, что привлечение к дисциплинарной ответственности способствует неповторению допущенных нарушений в дальнейшем, на основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 10, 22, 24, 27 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры г. Октябрьска Самарской области и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о применении за вышеуказанное сотрудника образовательного учреждения, ответственного за противопожарную безопасность, дисциплинарного взыскания.
3. О дате и времени рассмотрения настоящего представления уведомить прокурора города Октябрьск Самарской области в письменной форме.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру города Октябрьск Самарской области в письменной форме в установленный законом месячный срок.

И.о. прокурора г. Октябрьск
советник юстиции

С.А. Кулишов